



ĀDAŽU NOVADA DOME
BŪVVALDE

Reģistrācijas Nr.90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164
tālrunis 67998490, fakss 67998076, e-pasts buvvakde@adazi.lv

K. Freidfelds
rīkoja
I. Kaimiņa
10.07.2015.

2015. gada 8.jūlijā
Nr.BV/7-4-7/15/117

KONTROLE

27.07.2015.

VAS „Privatizācijas aģentūrai”
K.Valdemāra ielā 31
Rīga, LV-1887

Par nekustamajā īpašumā Muižas iela 10, Ādažos, esošo ēku

Ādažu novada būvvalde (turpmāk tekstā – būvvalde) ir saņēmusi vēstuli no Ādažu pašvaldības policijas, kura Ādažu novada būvvaldē reģistrēta ar Nr. AND/1-18/15/3059-Ā, par 2015.gada 29.jūnijā notikušu ēkas iegrūvumu Muižas ielā 10, Ādažos,

Apsekojot minēto ēku (kad.nr.80440040060011) tika konstatēts ka tā ir avārijas stāvoklī kuru nedrīkst ekspluatēt jo apdraud tajā esošo un apkārtējo personu dzīvību:

- ēkai nav jumta - pus ēka jumta seguma otras puses ēkas jumta klājums “šifers” ar “caurumiem” klājumā un nenosegtu jumta kori;
- nobrukusi otrā stāva siena uz kuras daļēji balstās jumta konstrukcija;
- sagruvušās ēkas pusē nav logu stiklojuma;
- vienā ēkas pusē iebrucis starpstāvu pārsegums.

Nemot vērā angstāk minēto nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 10.07.2015. evakuēt iedzīvotājus no ēkas un norobežot ēku lai tajā nevar iekļūt nepiederošas personas, kā arī līdz 31.07.2015. iesniegt Ādažu novada būvvaldē ēkas nojaukšanas vai atjaunošanas projektu.

Informējam, gadījumā ja Jūs kā īpašnieks neveiksiet darbības, kuras novērš apkārtējo personu apdraudējumu, Pašvaldība atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 159.punktam lems par būves nojaukšanu vai konservāciju. Informējam, ka atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 163.punktam, ja būves īpašnieks neizpilda prasību par pilnīgi vai daļēji sagruvušās būves savešanu kārtībā, būves konservāciju vai nojaukšanu tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību, pašvaldības dome lēmj par administratīvā akta piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumam.


Pielikumā:

1. Ādažu pašvaldības policijas vēstule uz 4 lapām

Ādažu novada būvvaldes vadītāja

J.Tiļčiks
A.Spricis

D.Medniece





ĀDAŽU NOVADA DOME
ĀDAŽU PĀŠVALDĪBAS POLICIJA

Reģistrācijas Nr. 90009788404

Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164, e-pasts policija@adazi.lv
Faktiskā adrese: Depo iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164, tālr: 67997005, mob. 27762020

Ādažos

29.06.2015 PP/1-12/156-11

Ādažu novada domes būvvaldei
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164

Par materiāla nosūtīšanu

2015.gada 29.jūnijā Ādažu pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Ādažu novadu, Muižas ielu 5, kur ir iegruvusi daļa no ēkas. Izbraucot uz notikuma vietu tika ievērota daļēji sagruvusi divu stāvu ēka ar sarkanu jumtu. Uz pagrabas ieejas daļas uzkritusi apmēram 7 metrus gara brusa. Neviena persona uz to brīdi, kas varētu atrasties ēkas iegruvušajā daļā netika manīta. Minētais fakts tika nofotografēts ar digitālo fotokameru.

Nemot vērā to, ka bīstamu ēku uzraudzība ir Būvvaldes kompetence, nosūtām Jums materiālu turpmākam darbam par ēku Muižas ielā 5, Ādažos. Lūdzam informēt Ādažu pašvaldības policiju par veiktajiem pasākumiem augstāk aprakstītās situācijas ietvaros.

Pielikumā: 1. materiāls par ēku Muižas ielā 5, Ādažos uz 3 lapām.

Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks

O.Feldmanis

Šmankatēlis 27762018
arturs.smankatelis@adazi.lv

Ādažu novada būvvalde
SAŅĒMĒTS 700/1-12/156-11
20__g. . 30.06.2015.

A. Šmalksteļim
nodot materiālu
Būvvaldei

Ādažu pašvaldības
Policijas priekšnieks

Oskārs Feldmanis

29.06.2015.

Ādažu pašvaldības
policijas priekšniekam
Oskaram Feldmanim

Ādažu pašvaldības
policijas inspektora
Ingus Salcēviča


ZIŅOJUMS.

Ādažos, 2015. gada 29.jūnijā

Daru Jums zināmu, ka 2015. gada 29.jūnijā pildot darba pienākumus kopā ar inspektoru Jāni Šteinu plkst.12:27 tika saņemts izsaukums no kārtībnieka Ingas Meijas, kuru informēja Viktorija Radziņa, par to, ka Ādažu nov., Ādažos, Muižas ielā 5 esot iegruvusi daļa no ēkas.

Izbraucot uz notikuma vietu tika ievērota daļēji sagrūvusi divu stāvu ēka ar sarkanu jumtu. Bija redzams, ka ēkas jumta daļa ir sašķiebusies. Uz pagraba ieejas daļas uzkritusi apmēram 7. metrus gara brusa. Neviena persona uz to brīdi, kas varētu atrasties ēkas iegruvušajā daļā netika manīta. Minētais fakts tika nofotografēts ar digitālo fotokameru „Canon IXUS P”.

Ādažu pašvaldības
policijas inspektors



/I.Salcēvičs/

Notikumu saraksts



Sastādītāja iestāde: Ādažu novada pašvaldības policija

Notikuma datums: no 29.06.2015 līdz 29.06.2015

Notikuma datums	Notikuma vieta	Notikuma apraksts	Notikuma iznākums		
29.06.2015	Mūižas iela, Ādaži, Ādažu nov.	Steins Jānis Salcevičs Inguss	Ierodoties mīnētājā adresē tika konstatēts, ka viena brusa ir nobrukusī. Tika veikta fotoattēlveidība. Zinotums.	Viktorija Radziņa, t. 27745535	Sniedzta informāciju, ka braucot garām mīnētājam namam, redzējusi kā daļēji nogruvis jumts.

Ādažu pašvaldības policijas
uzturētājs
Ingus Salcevičs

Izdrukta sagatavēja Administratīvo pārkārpinu uzskaites sistēmā (APUS), 2015. gada 29. jūnijā, plkst. 15:52
Izdrukā sagatavoja Inga Melija, Ādažu novada pašvaldības policija, Karibnieks



Academy of Sciences of the
Republic of Serbia
[Signature]